CUADROS DE CARGA TABLEROS ELECTRICOS TORRE.A

CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION , TGD
TGD. TABLERO TRIFÁSICO, 120 / 208V , Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(100x10) mm2 / 2.481 A + Tierra 1x(60x10) mm2/ 1.368A, 208-120V

TABLERO ELECTRICO derivado	CARGA INSTALABLE (VA)				FACTOR DE DEMANDA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA DEMANDADA	L1	L2	L3	BREAKERS	CALIBRE Cu	OBSERVACIONES
	ILUMINACION	TOMAS	OTRAS CARGAS	CARGA TOTAL			VA	A	A	A	A	AWG/KCM	
TE-SUB	1,570.0	1,260.0	6,000.0	8,830.0	0.52	0.90	4,558.0	23.6	26.8	28.8	3x30 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO DE SUBESTACION
TE-SOTANO	3,532.6	3,240.0	3,000.0	9,772.6	0.73	0.90	7,114.6	29.3	28.3	28.8	3x30 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO DE SOTANO
TE-ASC1-2	0.0	0.0	7,840.0	7,840.0	1.00	0.72	7,840.0	21.8	21.8	21.8	3x30 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO DE ASCENSOR SERVICIOS COC
TE-ASC3	0.0	0.0	7,130.0	7,130.0	1.00	0.72	7,130.0	24.7	24.7	24.7	3x30 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO DE ASCENSOR TORRE B
TE-BOMBAS	0.0	0.0	72,990.0	72,990.0	1.00	0.80	72,990.0	202.6	202.6	202.6	3x250 Amp	3No.250 kcm +1No.2T	TABLERO DE BOMBAS DE PRESION, EYECTORAS, ETC
TE-Z.C. TORRE B	7,447.2	8,732.2	0.0	16,179.4	0.73	0.90	11,813.3	43.2	40.8	40.8	3x50 Amp	3No.6+1No8+1No.8T	TABLERO DE ZONAS COMUNES TORRE B
TR-PRIMINF	0.0	0.0	10,278.6	10,278.6	0.90	0.70	9,250.7	28.2	28.0	28.0	3x50 Amp	4No. 1/0+1No.12T	TABLERO DE CIRCUITOS REGULADOS PARA PRIMEROS PISOS TORRE B
TE-PRIMINF	6,765.1	10,980.0	15,500.0	33,245.1	0.62	0.70	20,664.1	95.9	102.8	99.4	3x80 Amp	3No.4+1No6+1No.8T	TABLERO DE CIRCUITOS NORMALES PARA PRIMEROS PISOS TORRE B
TR-TALL. PRIM	0.0	0.0	24,171.4	24,171.4	0.90	0.70	21,754.3	70.4	65.5	65.5	3x125 Amp	4No. 1/0+1No.8T	TABLERO DE CIRCUITOS REGULADOS PARA ULTIMOS PISOS TORRE B
TE-CANCHA1	1,165.6	2,880.0	2,500.0	6,545.6	0.91	0.90	5,969.6	17.9	19.0	17.0	3x40 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO CANCHA 1
TGE-TORRE A	18,195.4	21,480.4	96,432.4	136,108.3	0.90	0.90	122,389.0	382.2	360.9	361.8	3x125 Amp	4No. 1/0+1No.12T	A A. DE CUARTO DE COMUNICACIONES PRINCIPAL
TE-AA0-CC2			1,330.0	1,330.0	1.00	0.84	1,330.0	6.4	6.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TABLERO A A. DE C.C.2
TE-AA4-C1			1,330.0	1,330.0	1.00	0.84	1,330.0	6.4		6.4	2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TABLERO DE A A. DE C.C.1
TOTAL	38,675.9	48,572.7	248,502.4	335,751.0	0.68	**0.83**	294,113.5	950.6	954.4	948.0	3x 1025 Amp	4x(2No. 500KCM+1No. 350 KCM N)+1No. 3/0 AWG T Cu	ACOMETIDA DE TABLERO TGE, DE L=84m

CUADRO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO SUBESTACION
TE-SUB- TABLERO TRIFÁSICO 12 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	LUMINARIA LED TROXEL/LENS 117W	LED EMERGENCIA APLIQUE 4W	LED EMERGENCIA R2 3W	TOMA ESPECIAL	TOMA 120V - 180 VA	TOMA 120V GFCI 180VA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1	6		1				0.9	783	6.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA (NIVEL -3.50m)
2	6		2				0.9	787	6.6			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL CUARTO TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE BAJA TENSION (NIVEL -3.50m)
4 - 6				1			0.9	3,000		14.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES ESPECIAL A 208V CUARTO DEL TRANSFORMADOR (NIVEL -3,50m)
3 - 5				1			0.9	3,000		14.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE ESPECIAL A 208V CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA (NIVEL -3,50m)
7					3		0.9	540	4.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES CUARTO TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE BAJA TENSION (NIVEL -3,50m)
8					4		0.9	720	6.0			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA (NIVEL -3,50m)
9							0.9	-						RESERVA
10							0.9	-						RESERVA
11							0.9	-						RESERVA
12							0.9	-						RESERVA
TOTAL	**12**	**0**	**3**	**2**	**7**	**0**	0.9	8,830	**23.6**	**28.8**	**28.8**	**3x30Amp**		**3No. 8F+ 1No. 8N+ 1No. 8T Cu**

CUADRO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO SOTANO
TE-SOT- TABLERO TRIFÁSICO 12 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	LUMINARIA ECOTRI/LED 27.5W	LUMINARIA LED/LED 20/28 44.8	LUMINARIA LED/PANEL 4X12F 48.3W	LUMINARIA LED/PANEL 2X4F 29.4W	LUMINARIA LED WALL PACK 29.2W	LUMINARIA LED WALL PACK 44W	LED EMERGENCIA APLIQUE 4W	LED EMERGENCIA R2 3W	SALIDA DE EMERGENCIA DOBLE 5W	TOMA ESPECIAL	TOMA 120V - 180 VA	TOMA 120V GFCI 180VA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1													0.9	-	-					RESERVA
2 - 4													0.9	3,000		14.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE ESPECIAL BODEGA TALLER Y CUARTO TECNICO EQUIPOS Y BOMBEO DE AGUA POTABLE (NIVEL -1.70m)
3	23	3	5				3	3					0.9	868		7.2		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA CIRCULACION VEHICULAR-CUARTO DE BASURAS-ALMACEN BODEGA-TALLER Y CUARTO TECNICO (NIVEL -3.50m)
5	12	16					7	2					0.9	993			8.3	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA PASILLOS-TANQUE MANEJO AGUAS LLUVIAS Y TANQUE RESERVA AGUA POTABLE (NIVEL -3.50m)
6						6							0.9	1,080			9.0	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES PASILLO-CUARTO TECNICO EQUIPOS Y BOMBEO DE AGUA POTABLE Y ZONA DE TANQUES (NIVEL -3.50m)
7						5							0.9	900	7.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES ALMACEN Y BODEGA-TALLER (NIVEL -1.70m)
8				1	2	12	4				1		0.9	890	7.4			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION EXTERIOR ZONA RAMPA-BICIPARQUEO Y ACCESO VEHICULAR
9					26								0.9	783		6.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION EXTERIOR Y DE SEGURIDAD ZONA PERIMETRAL EDIFICIO
10													0.9	-		-				RESERVA
11						7					7		0.9	1,260			10.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES PARQUEADEROS-ALMACEN Y ZONA DE CARGA (NIVEL -3.50m)
12														-			-			RESERVA
TOTAL	**9**	**16**	**1**	**2**	**37**	**4**	**7**	**2**	**9**	**0**	**10**	**9**	0.9	**6,773**	**29.3**	**28.2**	**27.8**	**3x30Amp**		**3No. 8F+ 1No. 8N+ 1No. 8T Cu**

CUADRO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO SECUNDARIA 1
TE-SEC1- TABLERO TRIFÁSICO 24 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	LUMINARIA LPR1202044L F 42.2W	LUMINARIA LED/PANEL 1X8F 17.7W	SALA D/PANEL 1X8F 17.7W	PANEL LED/2X2 45.6W	LED EMERGENCIA R2 3W	LED EMERGENCIA APLIQUE 4W	TOMA ESPECIAL	TOMA 120V - 180 VA	TOMA 120V GFCI 180VA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1	11			12		2				0.9	1,150	9.6			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA TALLER DE DANZAS-VESTIER-DEPOSITO Y TALLER DE MUSICA (NIVEL +15,50m)
2	21			4	1	2				0.9	1,205	10.0			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA CENTRO DE RECURSOS DE IDIOMAS-OFICINA ORIENTADOR Y OFICINA COORDINADOR (NIVEL+15.50m)
3						6				0.9	1,080		9.0		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES TALLER DE DANZAS Y VESTIER (NIVEL +15,50m)
4						6				0.9	1,080		9.0		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES TALLER DE MUSICA Y DEPOSITO (NIVEL +15,50m)
5						7				0.9	1,260			10.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES CENTRO DE RECURSOS DE IDIOMAS (NIVEL +15.50m)
6						5				0.9	900			7.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES OFICINA COORDINADOR-OFICINA ORIENTADOR Y CUARTO TECNICO (NIVEL +15,50m)
7							6	9		0.9	1,080	9.0			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GFCI BAÑOS HOMBRES-MUJERES Y PMR (NIVEL +15,50m y NIVEL +12,00m)
8						8				0.9	1,440	12.0			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES GRADO 7 (NIVEL+12.00m)
9	36				3					0.9	1,701		14.2		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA GRADOS 7 Y 8.(NIVEL +12,00m)
10										0.9	-						RESERVA
11	24				2					0.9	1,134			9.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL Y DE EMERGENCIA GRADO 6 (NIVEL +12.00m)
12										0.9	-			-			RESERVA
13							5			0.9	900	7.5			1x20 Amp	2No.8+1No.10T	TOMACORRIENTES GENERALES GRADOS 7-8 Y CUARTO TECNICO.(NIVEL +12,00m)
14							8			0.9	1,440	12.0			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES GRADO 6 (NIVEL +12.00m)
15 - 17								3		0.9	3,000		14.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE ESPECIAL- SECADORES DE MANO BAÑOS HOMBRES-MUJERES Y PMR (NIVEL +12,00m)
16 - 18								3		0.9	3,000		14.4		2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE ESPECIAL- SECADORES DE MANO BAÑOS HOMBRES-MUJERES Y PMR (NIVEL +15,50m)
19 - 24																	RESERVA
TOTAL	**92**	**0**	**16**	**1**	**9**	**6**	**52**	**6**			**20,371**	**60.1**	**81.0**	**56.3**	**3x60Amp**		**3No. 4F+ 1No. 4N+ 1No. 8T Cu**

	UNO	Potencia	COSΦ	In	Iproteccion	Conductor	Breaker	Ducto
AIRE ACONDICIONADO COLEGIO BOITÁ								
TE-A.A.1 CC PPAL	KVA	4.70	0.84	13.05	16.31	3No. 10F+ 1No. 12N+ 1No. 12T Cu	3x20Amp	D=3/4"
TE-A.A.2 CC1	KVA	1.33	0.84	3.69	4.61	1No. 12F+ 1No. 12N+ 1No. 12T Cu	2x20Amp	D=3/4"
TE-A.A.3 CC2	KVA	1.33	0.84	3.69	4.61	1No. 12F+ 1No. 12N+ 1No. 12T Cu	2x20Amp	D=3/4"
TE-A.A.4 CC3	KVA	1.33	0.84	3.69	4.61	1No. 12F+ 1No. 12N+ 1No. 12T Cu	2x20Amp	D=3/4"
TE-A.A.5 AUDITORIO	KVA	25.33	0.89	70.31	87.89	3No. 1/0F+ 1No. 6T Cu	3x100Amp	D=2"
TE-A.A.6 BIBLIOTECA	KVA	8.00	0.84	22.21	27.76	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	3x30Amp	D=1"
TE-A.A. 7.5 INFORMATICA 1	KVA	6.67	0.84	18.51	23.14	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	3x30Amp	D=1"
TE-A.A.8 S/INFORMATICA 2	KVA	6.67	0.84	18.51	23.14	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	3x30Amp	D=1"
TE-A.A 9 ADMICION	KVA	4.73	0.84	13.13	16.41	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	3x30Amp	D=1"

OTRAS BOMBAS- TE-BOMBAS:		0.797	**72,990**	202.60	221.3	3No.250KCM+1No.2 AWG T Cu	3x250	D=3"
-1bombas de Presion Constante AGUA POTABLE 2325 HP SIMULTANEAS		0.79	53,896	149.60	168.3			
-1bombas 2X30HP ALTERNADAS, reseo agua lluvias		0.72	3,819	10.60	29.3			
-1bombas de achique aguas lluvias 2x5hp SIMULTANEAS		0.84	7,638	21.20	39.9			
-1bombas de achique aguas residuales 2x5hp SIMULTANEAS		0.84	7,638	21.20	39.9			

TE-ASC 3	Potencia	COSΦ	In	Iproteccion	Conductor	Ducto	Breaker
ASCENSOR 7,5 KVA	7.13	0.74	19.79	24.74	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	D=1"	3x30

TE-ASC 1-2	Potencia	COSΦ	In	Iproteccion	Conductor	Ducto	Breaker
ASCENSORES 2x4.125 KV	7.84	0.72	21.76	27.20	3No. 8F + 1No. 8N+ 1No. 8T Cu	D=1"	3x30

CUADRO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO CANCHA 1
TE-CANCH1- TABLERO TRIFÁSICO 12 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	LUMINARIA LPR1202044L F 42.2W	LUMINARIA LED/PANEL REFLECTOR 4X8F 199.6W	DIMEL 530F 49.2W	REFLECTOR MHL1000F 190.6W	LED EMERGENCIA R2 3W	TOMA ESPECIAL	TOMA 120V - 180 VA	TOMA 120V GFCI 180VA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1							4		0.9	720	7.6			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES TIENDA ESCOLAR.
2			4	4					0.9	995	5.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL ZONA RECREATIVA (NIVEL +19,00m)
3							7		0.9	1,260		10.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES DEPOSITO DEPORTIVO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL (NIVEL +19,00m)
4							4	1	0.9	900		4.3		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES COMEDOR-BAÑO Y CUARTO TECNICO (NIVEL +19,00)
5 - 7									0.9	1,500			12.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE PEQUEÑOS ARTEFACTOS TIENDA ESCOLAR.(NIVEL +19.00m)
							1		0.9	1920			16.0	2x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE ESPECIAL SECADOR DE MANO BAÑO ZONA RECREATIVA (NIVEL +19.00)
8									0.9	-	4.9					RESERVA.
9	4	6							0.9	900		4.2		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	ILUMINACION GENERAL DEPOSITO DEPORTIVO-BIENESTAR ESTUDIANTIL Y TIENDA ESCOLAR.(NIVEL +19.00m)
10									0.9	-						RESERVA.
11									0.9	-						RESERVA.
12									0.9	-						RESERVA.
TOTAL	**4**	**6**	**4**	**4**	**0**	**1**	**15**	**1**	0.9	**6,545**	**17.4**	**19.0**	**17.3**	**3x40Amp**		**3No. 8F+ 1No. 8N+ 1No. 8T Cu**

CUADRO DE CARGAS TABLERO REGULADO PRIMERA INFANCIA
TR- PRIMINF TABLERO TRIFÁSICO 12 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	TOMA 175 W	TOMA TV 175 W	ACCESS POINT 20W	EQUIPOS RACK CC1	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1	4	2			0.7	1,500	12.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO PUESTO DE CONTROL Y AA PREESCOLAR LADO CRA 72G V-6.(NIVEL 0.00m)
2	4	1			0.7	1,029	8.6			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO LADO CRA 72G V-6 - ACCESS POINT. (NIVEL 0.00m)
3	4	2			0.7	1,500		12.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO AA PREESCOLAR LADO CRA 72G BIS V-9E.(NIVEL 0.00m)
4	1	3	4		0.7	1,114		9.3		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO PUESTO DE TRABAJO COCINA-COMEDOR Y ACCES POINT.(NIVEL +3.50m)
5	2	3	1		0.7	1,279			10.7	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO AA PREESCOLAR LADO CRA 72G V-9E-LUDOTECA Y ACCESS POINT.(NOVEL 0.00m)
6	4	2			0.7	1,500			12.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO AA PREESCOLAR LADO CRA 72G V-6.(NIVEL 0.00m)-OFICINA ESCENOGRAFO Y SALON DE ENSAYOS Y DEPOSITO.(NIVEL -3.50m)
7					0.7	-	-					RESERVA
8			600	0.7	0.7	857	7.1			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	Tomacorrente regulado Cuarto de Comunicaciones CC2.(NIVEL +0.50m)
9	3				0.7	750		6.3		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO SALA DE PROFESORES PREESCOLAR (NIVEL 0.00m)
10					0.7	-	-					RESERVA
11	3				0.7	750			6.3	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO AA PREEESCOLAR Y CUARTO DE PROVEEDORES DE TRANSACCIONES.(NIVEL 0.00m)
12					0.7	-	-					RESERVA
TOTAL	**25**	**12**	**6**	**600**	0.7	**10,279**	**28.2**	**28.6**	**29.4**	**3x50Amp**		**3No. 6F+ 1No. 6N+ 1No. 8T Cu**

CUADRO DE CARGAS TABLERO REGULADO TALLERES PRIMARIA
TR. TALL.PRIM TABLERO TRIFÁSICO 24 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	TOMA 175 W	TOMA TV 175 W	ACCESS POINT 20W	EQUIPOS RACK CC2	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1	4	2			0.7	1,500	12.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADOS 6.(NIVEL +12.00m)
2	3	3	3		0.7	1,586	13.2			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADO 8-AREA DE EXTENSION Y ACCESS POINT.NIVEL +12.00m)
3	4	2			0.7	1,500		12.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADO 7 .(NIVEL +12.00m)
4	4	2			0.7	1,500		12.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO TALLER MUSICA Y TALLER DANZAS (NIVEL +15.50m)
5	6				0.7	1,500			12.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
6	6				0.7	1,500			12.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
7	5				0.7	1,250	10.4			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
8	6				0.7	1,500	12.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
9	6				0.7	1,500		12.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
10	4				0.7	1,000		8.3		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
11	4				0.7	1,000			8.3	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
12	6				0.7	1,500			12.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO OFICINA COORDINADOR-OFICINA ORIENTADOR Y MESA DE TRABAJO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS.(NIVEL +15.50m)
13	1	3	4		0.7	1,114	9.3			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO CENTRO DE RECURSOS E IDIOMAS-AREA DE EXTENSION Y ACCESS POINT.(NIVEL +15.50m)
14	4	2			0.7	1,500	12.5			1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADOS 3 Y 4.(NIVEL +8.50m)
15				600	0.7	857		7.1		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO CUARTO DE COMUNICACIONES CC2.(NIVEL +12.00m)
16	4	2			0.7	1,500		12.5		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADOS 4 Y 5.(NIVEL +8.50m)
17	2	2	1		0.7	1,029			8.6	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO BIENESTAR ESTUDIANTIL-AREA DE EXTENSION Y TIENDA.(NIVEL +19.00m)
18	2	3	3		0.7	1,336			11.1	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTE REGULADO GRADO 5-AREA DE EXTENSION Y ACCESS POINT.(NIVEL +8.50m)
19 - 24												RESERVA
TOTAL	**71**	**21**	**11**			**24,171**	**70.4**	**65.5**	**65.5**	**3x125Amp**		**3No. 1/0F+ 1No. 1/0N+ 1No. 8T Cu**

CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TORRE A, TGD-TORRE A
TGD- TORRE A, TABLERO TRIFÁSICO, 120 / 208V , Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(25x3) mm2 / 496 A+Tierra: 1x(15x3) mm2/ 244 A, 208-120V

TABLERO ELECTRICO derivado	CARGA INSTALABLE (VA)				FACTOR DE DEMANDA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA DEMANDADA	L1	L2	L3	BREAKERS	CALIBRE Cu	OBSERVACIONES
	ILUMINACION	TOMAS	OTRAS CARGAS	CARGA TOTAL			VA	A	A	A	A	AWG/KCM	
TGE- TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA	38,675.9	48,572.7	248,502.4	335,751.0	0.88	0.83	294,113.5	32.8	28.7	28.8	3x40 Amp	4No.4+1No.8T	TABLERO GENERAL DE EMERGANECIA
TE-SEC1	5,190.9	9,180.0	6,000.0	20,370.9	0.71	0.90	14,514.9	65.5	65.5	65.5	3x40 Amp	4No.8+1No.8T	TABLERO NORMAL DE ULTIMOS PISO DE TORRE B
TGD-TORREA	17,378.9	24,360.0	66,900.0	108,578.9	0.87	0.88	94,001.89	66.2	65.5	65.5	3x80 Amp	3No.4+1No6+1No.8T	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TORRE A
TOTAL	61,243.7	82,092.7	321,402.4	464,698.8	0.87	0.84	402,630.3	**164.4**	**165.1**	**151.1**	**3x 325Amp**	**3x(2No. 500KCM+1No. 3 0 KCM)+1No. 4/0 AWG T Cu**	**ACOMETIDA DE TABLERO TGD, DE L=10m**

CUADRO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO ZONAS COMUNES TORRE B
TE-ZC T. B- TABLERO TRIFÁSICO 24 CTOS, 120 / 208V NEUTRO Y TIERRA

CIRCUITO	LUMINARIA LED/PANEL 1X8F 17.7W	LUMINARIA LED/EMERGENCIA 1X8F 17.7W	LUMINARIA LED/PANEL 2X4F 29.4W	LUMINARIA LED/PANEL 4X12F 48.3W	LUMINARIA LED WALL PACK 29.2W	LUMINARIA LED WALL PACK 44W	LED EMERGENCIA APLIQUE 4W	LED EMERGENCIA R2 3W	SALIDA DE EMERGENCIA DOBLE 5W	SALIDA DE EMERGENCIA 5W	LED TROXEL/LENS 117W	TOMA 120V - 180 VA	TOMA 120V GFCI 180VA	FACTOR DE POTENCIA	CARGA (VA)	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	BREAKERS	CALIBRE (AWG) Cu	OBSERVACIONES
1											5			0.9	-	-					RESERVA
2			22			37								0.9	1,826		12.7				ILUMINACION GENERAL ,CUARTO ELECTRICO-EMERGENTE-PASILLO ASC-SHAFT Y ACCESO A PRESCOLAR-BIBLIOTECA
3									2	17		10		0.9	1,260			10.5	1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES DOS CRA 72G V-6
4	4	9	1						1	7		1		0.9	736		7		1x20 Amp	2No.12+1No.12T	TOMACORRIENTES GENERALES ESCENOGRAFO Y DE EMERGENCIA ILUMINACION-CUARTO ELECTRICO-HOMBRES-MUJERES Y PMR PREESCOLAR (NIVEL 0.00